



PLANTA DISTRIBUCION GENERAL - REFERENCIAS

ESC:1/50

| NOMENCLATURA | |
|--------------|--|
| 1 | RECUBRIMIENTO DE SUELO: CUBIERTA DE PIEDRA 3/4" |
| 2 | RECUBRIMIENTO DE SUELO: MEMBRANA GEOTEXTIL |
| 3 | COLUMNA DE CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE (0.20m x 0.20m) H=3.20m |
| 4 | MURO DE CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE H=3.20m |
| 5 | PORTON DE H=3.20 m x 2.50 m DE ANCHO |
| 6 | CAJETIN DE EXTINTOR (0.30m x 0.20m) H=0.60m |
| 7 | REVISAR DETALLE DE ANCLAJE EN LAMINA DE DETALLE DE PORTON |
| 8 | ANGULO DE 12" (0.00 m x 0.00 m) |
| 9 | ESCALERILLA PORTA CABLE HORIZONTAL (0.3m DE ANCHO X 0.4m LARGO) LA ALTURA DE LA ESCALERILLA PARA EQUIPOS HUAWEI SERA DE 0.20m DESDE EL PISO BASE O LOS EQUIPOS |
| 10 | LOSA DE EQUIPOS (1.45m x 3.00m) |
| 11 | SOPORTE DE TABLEROS (CMT) T.D.E y T.T.M |
| 12 | LAMPARA TIPO COBRA |
| 13 | BARRA COLECTORA |
| 14 | COLUMNA DE PORTON INGRESO DE (0.35m x 0.25m) H=3.20 M |
| 15 | CAJA ELECTRICA |
| 16 | CAJA DE FIBRA C.N.T |
| 17 | MASTIL PARA FIBRA OPTICA |
| 18 | CAJA DE FIBRA DE RESERVA |
| 19 | TABLERO DE MEDIDORES |
| 20 | CAJA PRINCIPAL DE FIBRA OPTICA |
| 21 | ESCALERILLA VERTICAL (0.3m ANCHO Y 0.6m DE LONGITUD), SUJETADA A LA CARA DE LA ESTRUCTURA |
| 22 | ESCALERILLA PORTAHOMBRE (0.5M ANCHO Y 0.3M DE LONGITUD ENTRE Peldaños), SUJETADA A LA CARA DE LA ESTRUCTURA HASTA EL ACCESO A LA PLATAFORMA |
| 23 | LÍNEA DE VIDA (CABLE DE ACERO Y NÚCLEO SÓLIDO GALVANIZADO DE BMM) DE DIÁMETRO ANCLADA A LA ESTRUCTURA CON AMORTIGUADOR |
| 24 | PROYECCIÓN FUTURO MINI SHELTER |

SELLOS MUNICIPALES



PROYECTO:
TELECOMUNICACIONES
TELEFONIA CELULAR
MNP 36m

ID:
PIC_CHI_LA_CHORRERA

SITIO:
LA CHORRERA

PROPIETARIO:
MARTHA VERONICA
ANDRANGO LEMA

APODERADO:
ING. JORGE U. RAMOS

UBICACIÓN:
AV. ILALÓ Y SAN JUAN DE DIOS TIPAN,
S/N, PARROQUIA ALANGASÍ, PROVINCIA
PICHINCHA, CANTÓN QUITO

COORDENADAS:
LATITUD -0.30084 LONGITUD -78.42666

REVISADO POR:
Bruno Ortiz
ingeniero

DATOS DEL PREDIO :
NOMBRE:
Sra. Martha Verónica
Andrango Lema
COD. CATASTRAL:

CONTENIDO :
PLANTA DISTRIBUCION
GENERAL / REFERENCIAS

FORMATO:
A3
FECHA :
21 noviembre 2018

ESCALA:
INDICADA
LAMINA:
C-05